

Управление социальной политики
№26
620014, г. Екатеринбург,
ул. Хомякова, д. 14А

принято 22.04.2026
И.И. Сидорова

Утверждена
Постановлением Правительства
Свердловской области
от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП
"О координации деятельности в сфере
формирования доступной среды
жизнедеятельности для инвалидов и
других маломобильных групп населения
на территории Свердловской области"

(введена Постановлением Правительства Свердловской области от 03.08.2023 N 562-ПП;
в ред. Постановления Правительства Свердловской области от 03.07.2025 N 362-ПП)

УТВЕРЖДАЮ

(должность руководителя организации)
М.Г. Папуловских
(подпись / Ф.И.О.)
" 01 " апреля 2026 года
(дата)
(М.П.)

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг

N 2

" 01 " апреля 2026 года

1. Общие сведения об объекте

1.1 Наименование (вид) объекта: **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41**

1.2. Полный почтовый адрес объекта: **620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 79а**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно-стоящее здание, нежилое, общая площадь **27195,9 кв. м.**;

- наличие прилегающего земельного участка: да, **24302 кв.м.**;

1.4. Год постройки здания: **2023 г.**, последнего капитального ремонта **нет**;

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – **нет**, реконструкция - **нет**.

1.6 Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41**

Сокращенное наименование (по учредительным документам): **МАОУ СОШ №41**

1.6.2. Юридический адрес организации (учреждения), адрес электронной почты, телефон: **620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 79а, soch41@eduekb.ru, +7 (343) 287-77-41**

1.6.3. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Аренда

1.6.4. Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): **муниципальная**;

1.6.5. Вышестоящая организация (наименование): **Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга**;

1.6.6. Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: **620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24А; +7 (343) 304-12-51, eduekb@ekadm.ru**;

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности – **образование, организация отдыха детей и их оздоровления;**
2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети (6,6 до 18 лет), взрослые;**
2.3. Категории обслуживаемых инвалидов: **все категории (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями);**
2.4. Виды услуг: **образовательная деятельность по программам начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование, программы дополнительное образование детей и взрослых, образование, организация отдыха детей и их оздоровления;**
2.5. Форма оказания услуг: **образовательные услуги (на объекте, на дому, дистанционно), организация отдыха детей и оздоровления (на объекте);**
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) **1100 чел./день;** вместимость **925;** пропускная способность **1000 чел./час.**
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) **да.**

3. Состояние доступности объекта.

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
городской транспорт:

Остановка «Начдива-Васильева», автобусы: 48, 47, 52, 085, 64, 095;

Остановка «Плотников», трамваи: 3, 6, 11, 12, 18, 19, 21;

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта **500 м.;**

3.2.2. Время движения (пешком) **10 минут.**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да**

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;
регулируемые, с таймером

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): **визуальная**

3.2.6. Перепады высоты на пути (съезды с тротуара) (нет / есть (описать)): **нет**

Их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)): **да, на протяжении всего пути оборудованы понижающие бордюры;**

Номер строки	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг 2
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения 3	ДУ
2.	в том числе инвалиды:	
3.	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
4.	с нарушением опорно-двигательного аппарата	ДУ
5.	с нарушением зрения	А
6.	с нарушением слуха	А
7.	с умственными нарушениями	А

1 С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

2 Указывается один из вариантов:

"А" (доступность всех зон и помещений (универсальная));

"Б" (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" (не организована доступность).

3 Указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов 4					
		К (для передвигающихся на креслах-колясках)	О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушениями зрения)	Г (с нарушениями слуха)	У (с умственными нарушениями)	Для всех категорий маломобильных групп населения 5
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДЧ	ДУ
2.	Вход (входы) в здание	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДУ
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДУ
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ	ДЧ	ДУ	ДУ	ДП	ДУ
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДУ
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДП	ДУ
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДЧ
8.	Все зоны и участки 5	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ	ДЧ	ДУ

4 Указывается:

ДП - доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ - доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ - доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное));

нет - недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

5 Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг: **(Доступно условно) ДУ – КОСГ; (Доступно частично) ДЧ – У.**

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

Номер строки	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) 6			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническим и средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		<p>Установка тактильных информационных табличек с указанием информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН;</p> <p>Устройство тактильных направляющих полос по основным путям движения;</p> <p>Нанесение контрастной разметки пешеходных путей;</p> <p>Обеспечить нормативное освещение территории.</p>		
2.	Вход (входы) в здание		<p>Установить тактильные пиктограммы доступности;</p> <p>Оборудовать вход пандусом с нормативным уклоном либо подъемной платформой;</p> <p>Установить кнопку вызова персонала;</p> <p>Обеспечить контрастное выделение дверных проемов.</p>		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая		Установить средства визуальной		

	пути эвакуации		<p>информации в виде тактильных мнемосхем, контрастных полос для пометки дверей и путей движения внутри объекта, пиктограмм, табличек с шрифтом Брайля;</p> <p>Установить поручни с травм безопасным окончанием;</p> <p>Обеспечить контрастную маркировку ступеней и стеклянных поверхностей;</p> <p>Обеспечить нормативную ширину путей движения;</p> <p>Устранить пороги либо установить накладные пандусы.</p>		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)		<p>Оборудовать кабинеты и стойку администратора средствами визуальной и тактильной информации;</p> <p>Обеспечить возможность подъезда инвалидной коляски к местам обслуживания;</p> <p>Обеспечить доступность рабочих мест (в том числе регулируемые по высоте столы).</p>		
5.	Санитарно-гигиенические помещения		<p>Установка крючков для костылей;</p> <p>Установка табличек выполненной рельефным</p>		

			<p>способом с применением системы Брайля. Высота установки 1,2-1,6 м, располагается на стене на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери со стороны дверной ручки;</p> <p>Установить опорный поручень у раковины. Верхний край поручня вдоль раковины должен быть выше раковины в пределах от 10 до 50 мм для предотвращения опирания на раковину. Выступ поручня за пределы переднего края раковины не должен превышать 100 мм.;</p> <p>Расширить габариты санузла до необходимых в соответствии с нормативами П. 6.3.3 СП 59.13330.2020</p>		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		<p>Для получения информации об объекте, услугах, режиме работы в формате, доступном для всех категорий МГН необходимо установить тактильные информационные таблички.</p> <p>Необходимо внедрение систем навигации с использованием QR-кодов и мобильных устройств (в рамках обеспечения альтернативного</p>		


			доступа). Необходимо использование электронных табло с крупным шрифтом.		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Необходимо обеспечить нормативное освещение маршрута. Необходимо устранение перепадов высот и устройство сездов.		
8.	Все зоны и участки		Устранить выявленные несоответствия		


6 Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно – функциональной зоне.


4.2. Период проведения работ: 2026 – 2035


4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно – функциональных зон объекта: ДЧ (Доступно частично)

5. Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее - Комиссия):

Председатель Комиссии:  / Гончаровских М.Г.
(подпись / Ф.И.О.)

Члены Комиссии:  / Мерведова О.В.
(подпись / Ф.И.О.)

 / Рахматов А.В.
(подпись / Ф.И.О.)

 / Швецов Данил Игоревич
(подпись / Ф.И.О.)

6. Копия Паспорта доступности объекта направлена _____
(дата)

в Управление социальной политики № 26 по Верх-Исетскому району города Екатеринбурга и по Железнодорожному району города Екатеринбурга (наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

УТВЕРЖДАЮ

Директор МАОУ СОШ № 41

М.Г. Популовских М.Г.

**ПАСПОРТ**

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем услуг в сфере организации отдыха и оздоровления детей (далее – услуги)

I. Краткая характеристика объекта.

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): **620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 79а**

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): **образовательная деятельность, отдых и оздоровление**

Сведения об объекте:

отдельно стоящее здание **4** этажа, **27195,9** кв. м;

часть здания ___ этажей (или помещение на ___ этаже), ___ кв. м;

наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **24302,0** кв. м.

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное наименование – согласно уставу, сокращенное наименование): **Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 41**

Адрес места нахождения организации: **620043, г. Екатеринбург, ул. Репина, 79а**

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):

Договор об использовании Объекта Соглашения (аренды) № СПК1-41-0224 от 09.02.2024 г.

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) **государственная.**

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная, муниципальная): **муниципальная.**

Наименование и адрес вышестоящей организации: **Департамент образования Администрации г. Екатеринбурга, 620014, г. Екатеринбург, ул. Ленина, 24А;**

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на объекте услуг населению

Сфера деятельности: **Образование, отдых**

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): **1100 чел/день, 925, 1000 чел/час**

Виды оказываемых услуг: **образовательная деятельность, организация отдыха и оздоровления детей**

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т. ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): **на объекте с 7.30 до 21.00**

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): **дети (6,6 до 18 лет)**

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): **все категории (дети-инвалиды по сахарному диабету, дети-инвалиды по сердечно-сосудистым заболеваниям, индивидуальные запросы по предоставлению специальных условий для обучения**

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья обсуждаются при поступлении в школу.

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков и обеспечении условий доступности для инвалидов объекта.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта (да/нет/нет необходимости)
1.	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Да
2.	Сменные кресла-коляски	Да
3.	Адаптированные лифты	Да
4.	Поручни	Да
5.	Пандусы	Да
6.	Подъемные платформы (аппарели)	Да
7.	Раздвижные двери	Да
8.	Доступные входные группы	Да
9.	доступные санитарно-гигиенические помещения	Да
10.	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да
11.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	Да
12.	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Да
13.	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Да
14.	Иные	Нет

IV. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условия доступности для инвалидов предоставляемых услуг.

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги (да/нет/нет необходимости)

1.	Наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фойе	Да
2.	Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3.	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4.	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
5.	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6.	Предоставление инвалидам по слуху услуги с использованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика (при необходимости)	Да
7.	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Нет необходимости
8.	Обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, наличие площадки для выгула собаки-проводника (при необходимости)	Нет необходимости
9.	Наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Да
10.	Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Да
11.	Обеспечение предоставления услуг тьютора	Да
12.	Иные	нет

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1.		

№ п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов*	Сроки
1.	Обучение сотрудников, предоставляющих услуги по образованию, отдыху и оздоровлению детей, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	До 2030 года

* С учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.